



РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

09 февраля 2015 года

г. Благовещенск

Благовещенский городской суд Амурской области в составе
председательствующего судьи
при секретаре
с участием представителей истца

Горбаконенко А.В.,
Шеровой А.С.,
Ярового П.А.,
Дентяревой Н.А.,
Арутюняна А.В.,
Раздымаха С.С.,

представителя ответчика
третьего лица

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Управления Роспотребнадзора по Амурской области к ООО «Царь-Каравай» о
признании бездействия незаконным, обязанности устранить недостатки, обеспечить
проведение лабораторных измерений,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с данным иском заявлением, в обоснование
которого указал, что истцу поступили обращения граждан о наличии шума,
издаваемого технологическим оборудованием кондитерского цеха, расположенного
по ул. Нагорная, 18 г. Благовещенска.

В результате проведенного административного расследования установлено,
что источником шума являются вентиляторы системы вытяжной вентиляции,
расположенные снаружи здания и размещенные под крышей. Из четырех
вентиляторов на момент проверки 16 июля 2014 года в 23 часа эксплуатировалось
три.

К участию в проверке для определения уровня шума было привлечено ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». По результатам
проведенных измерений установлено, что измеренный эквивалентный уровень
звука на территории жилых домов по ул. Нагорная, 14/9 и Нагорная, 14/11 при
работе вентиляционных систем кондитерского цеха ООО «Царь-Каравай»
превышает предельно допустимый, что нарушает требования п.6.1 СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях».

При анализе технических паспортов установлено, что используются
вентиляторы ВЦ 14-46-6.3 с электродвигателями, издающими шум равный 96 дБ,
при этом согласно п.6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 эквивалентный уровень шума в жилых
комнатах квартир в ночное время не должен превышать 30 дБА, в дневное- 45 дБА,
на территории непосредственно прилегающей к жилым домам: в дневное время не
более 55 дБА, в ночное- не более 45 дБА.

За данное нарушение ответчик привлекался к административной
ответственности, вынесено предписание об устранении нарушений в срок до
02.09.2014 года, однако предписание не выполнено, за что ответчик привлечен к
административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Просит признать незаконным бездействие ответчика по неустранению
нарушений санитарного законодательства, нарушающим права, свободы и

ВХ 24 МАР 2015

2018

ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

законные интересы неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия проживания.

Обязать ООО «Царь-Каравай» с момента вступления в законную силу решения суда устранить превышающий предельно допустимый уровень шума от работы вентиляционных систем кондитерского цеха ООО «Царь-Каравай», расположенного по ул. Нагорная, 18 г. Благовещенска, путем проведения шумозащитных мероприятий, предусмотренных СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»: замена вентиляционного оборудования, на менее шумное, применение шумозащитных экранов.

Обеспечить проведение лабораторно-инструментальных измерений уровня шума в жилых помещениях, подтверждающих отсутствие ухудшения условий проживания жителей жилых домов по ул. Нагорная, 14/9 и Нагорная, 14/11 г. Благовещенска.

Представители истца в судебном заседании настаивали на удовлетворении требований.

Третье лицо считает требования обоснованными, недостатки уже устранены, доказательств этому нет.

Ответчик в судебном заседании иск признал в полном объеме. Ему разъяснены последствия признания им иска и принятия его судом.

Суд в силу ст. 39, 173 ГПК РФ принимает признание иска ответчиком, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права других лиц. В силу ч.3 ст. 173 ГПК РФ исковые требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. 39, 173, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Амурской области к ООО «Царь-Каравай» о признании бездействия незаконным, обязанности устранить недостатки, обеспечить проведение лабораторных измерений - удовлетворить полностью.

Признать незаконным бездействие ООО «Царь-Каравай» по неустранению нарушений санитарного законодательства - п.б.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», нарушающим права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия проживания.

Обязать ООО «Царь-Каравай» с момента вступления в законную силу решения суда устранить превышающий предельно допустимый уровень шума от работы вентиляционных систем кондитерского цеха ООО «Царь-Каравай», расположенного по ул. Нагорная, 18 г. Благовещенска, путем проведения шумозащитных мероприятий, предусмотренных СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»: замена вентиляционного оборудования, на менее шумное, применение шумозащитных экранов.

Обеспечить проведение лабораторно-инструментальных измерений уровня шума в жилых помещениях, подтверждающих отсутствие ухудшения условий проживания жителей жилых домов, по ул. Нагорная, 14/9 и Нагорная, 14/11 г. Благовещенска.

Решение может быть обжаловано в Амурский областной суд через Благовещенский городской суд в течение месяца.

Председательствующий судья

ВСТУПИЛО В
ЗАКОННУЮ СИЛУ
14.03.15

РЕШЕНИЕ ВСТУПИЛО В

ЗАКОННУЮ СИЛУ 14.03.15

СИГНАЛИСТ

А.В. Горбаконенко